



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-IT.MO09.B.00109

Серия RU № 0514077

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции «ВладСерт» Автономной некоммерческой организации Центр экспертизы и сертификации «Техкранэнерго». Место нахождения: Россия, 600009, город Владимир, улица Полины Осипенко, дом 66. Телефон: +74922355466. Адрес электронной почты: cert@tke.ru. Аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.10MO09 выдан 14.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РИЗКО ИЧИ». ОГРН 1157746439080. Место нахождения: Россия, 107023, город Москва, улица Электrozаводская, дом 52, строение 16, офис 20-22. Телефон: +74992585104. Адрес электронной почты: info.rus@icicaldaie.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «I.C.I. CALDAIE S.P.A.». Место нахождения: Zevio (Verona) Via Giovanni Pascoli 38, CAP 37059 Frazione Campagnola, Италия.

ПРОДУКЦИЯ Котлы водогрейные на перегретой воде торговой марки «ICI CALDAIE» серии: ASX, ASGX EN согласно перечню в приложении (бланк № 0234739), изготавливаемые в соответствии с Directive 2014/68/EU Pressure equipment directive (PED) (Директива 2014/68/EU «Оборудование, работающее под давлением»). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8402 20 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 года № 41.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ ЦЭС-2017/217, ЦЭС-2017/218 от 27.06.2017 испытательной лаборатории Автономной некоммерческой организации Центр экспертизы и сертификации «Техкранэнерго» (аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21МН35); акта анализа состояния производства № ЦЭС-2017/0726 от 21.04.2017; эксплуатационной документации; обоснования безопасности. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы 20 лет. Условия и срок хранения согласно эксплуатационной документации. Категория оборудования 3, 4 в соответствии с ТР ТС 032/2013. Стандарт обеспечивающий соблюдение требований ТР ТС 032/2013: ГОСТ 25365-82 «Котлы паровые и водогрейные. Общие технические требования. Требования к конструкции».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.06.2017 ПО 28.06.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П. Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Кормышева Алёна Ивановна
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Лопанов Илья Юрьевич
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-IT.MO09.B.00109

Серия RU № 0234739

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8402 20 000 9	Котлы водогрейные на перегретой воде торговой марки «ICI CALDAIE» серии ASX. Вид топлива: газообразное и жидкое. Максимально допустимое рабочее давление до 2,1 МПа включительно. Вместимость от 0,73 м ³ до 5,47 м ³ . Номинальная теплопроизводительность от 233 кВт до 3488 кВт. Максимальная рабочая температура до 195 °С.	Directive 2014/68/EU Pressure equipment directive (PED) (Директива 2014/68/EU «Оборудование, работающее под давлением»)
	Котлы водогрейные на перегретой воде торговой марки «ICI CALDAIE» серии ASGX EN. Вид топлива: газообразное и жидкое. Максимально допустимое рабочее давление до 2,0 МПа включительно. Вместимость от 4,52 м ³ до 35,1 м ³ . Номинальная теплопроизводительность от 3000 кВт до 20000 кВт. Максимальная рабочая температура до 195 °С.	



М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
Кормышева Алёна Ивановна
(инициалы, фамилия)

(подпись)
Лопанов Илья Юрьевич
(инициалы, фамилия)